

Pin assignment

+ 3411A = K276A

Pin assignment number: 3410

Index: A

28.01.2021

Connector name: 8-pol M12-Connector

Pin-count: 8

Page: 1/1

| Pin | Designation | Description | Colour |
|-----|-------------------|------------------------------|--------|
| 1 | SSI_Clock-_IN | Clock input - | - |
| 2 | SSI_Clock+_IN | Clock input + | - |
| 3 | SSI_DATA+_OUT | Data output + | - |
| 4 | SSI_DATA-_OUT | Data output - | - |
| 5 | Direction IN | Change of counting direction | - |
| 6 | Preset1_IN | Preset value 1 | - |
| 7 | Supply Voltage IN | Supply voltage | - |
| 8 | Ground IN | Ground | - |

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Pin assignment

+ 3410A = K276A

Pin assignment number: 3411

Index: A

28.01.2021

Connector name: 5-pol M12-Bush

Pin-count: 5

Page: 1/1

| Pin | Designation | Description | Colour |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | Ser.Program+_IN/OUT | Ser. programming interface RS485 | - |
| 2 | Ser.Program-_IN/OUT | Ser. programming interface RS485 | - |
| 3 | not connected | | - |
| 4 | Supply Voltage IN | Supply voltage | - |
| 5 | Ground IN | Ground | - |

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.