



<b>ARTIKEL-BEZ.:</b>	<b>IH-120-A</b>
IMPULSZAHL	2500
AUSGANGSSTUFE	KABELSENDER
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	5V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP62
GRENZTEMPERATUR	---
MAX. AUSGANGSFREQ.	300kHz±15°
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle $\phi 55$
STECKERART	PG radial + 1m Kabel
OPTIONEN	

55	H7	$\begin{matrix} +0.03 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 55.03 \\ 55 \end{matrix}$
Maß	Passung		

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0			Maßstab 1:1	DIN A3	Projekt-Nr.:
			Artikel-NR.: 245-00023 Bestell-NR.: 245-00023		
			Datum	Name	
			Erstellt	24.05.2004	HABETLER
			Bearb.	05.05.2021	FLAIG
			Gepr.		
			Norm		
			Steckerbelegung:		Zeichnungs-NR.:
			1910		
1	Überarbeitung	05.05.2021	Flaig	04-190-023 Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name		
			EDV-NR.:	DWK	000 00