LE-200 SSI + Heizung

Ref.: 2200-02010
13.11.2026
010203020003010299



Abb. ähnlich

TRWin-Prog

Vorteile

_ Distanzen 125/170/195/240 m
_ Flexible Programmierung
_ Kundenspezifische Lösungen
_ Misst lineare Bewegungen
_ Robuste Bauform
_ verschleißfreie Abtastung
_ Weitere Schnittstellen

Technische Daten zu 2200-02010

MESSBEREICH	195m
SCHNITTSTELLE	SSI
AUSGANGSPEGEL	RS422
CODE	PROGRAMMIERBAR
AUFLOESUNG	1,0 mm
VERSORGUNGSSPANNUNG	19-27V
ARBEITSTEMPERATUR	-30+50°C
SCHUTZART	IP65
LASERSCHUTZKLASSE	2
ANSCHLUSSART	CONTACT 12P
ANSCHLUSSRICHTUNG	AXIAL
STECKERBELEGUNGSNR	TR-ELE-TI-D-0007
WASSERKUEHLUNG	NEIN

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

LE-200 SSI + Heizung

Ref.: 2200-02010
13.11.2026
010203020003010299

Technische Daten zu 2200-02010

REFLEKTOR	JA
OPTION ENC	FRESNEL REFLEKTOR
	HEIZUNG
ZEICHNUNGSNR	04-K2200-002
AL:	N
ECCN:	N

Allgemeine Daten zu K-LE200-SSI-1

Kenndaten - Gültigkeit	Mindestbetriebszeit > 30 min
Versorgung - Versorgungsspannung	18…27 VDC ± 5%
Stromaufnahme ohne Last	<= 350 mA
Integrierte Heizung - Ausstattung	Option
- Nennspannung	24 VDC ± 5 %
- Nennleistung	48 W
Messprinzip	Phasenlaufzeitmessung
Messlänge - Messung auf	Reflektorfolie
- Standardmessbereich	0,2…125 m
- Bereichs-Erweiterung 1	170 m
- Bereichs-Erweiterung 2	195 m
- Bereichs-Erweiterung 3	240 m
Auflösung	0,1 mm physikalisch
Linearitätsabweichung	± 3 mm <= 12 m, absolut
	± 5 mm FS, absolut
- FS:	Gesamtmessbereich (full-scale)
Reproduzierbarkeit	± 2 mm
Lichtquelle - Laserdiode	Rotlicht
- Wellenlaenge λ	670 nm
- Laserschutzklasse	2
- Internationale Sicherheitsnorm	IEC 60825-1
- Amerikanische Sicherheitsnorm	FDA 21CFR 1040.10 / 1040.11

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

LE-200 SSI + Heizung

Ref.: 2200-02010
13.11.2026
010203020003010299

Allgemeine Daten zu K-LE200-SSI-1

- Amerikanische Sicherheitsnorm	beachte "Laser-Notice No. 50"
- Strahlungsleistung P	<= 1 mW
Messwertausgabe/Refreshzyklus	1000 Werte/s
Integrationszeit	1 ms
SSI - Schnittstelle - SSI-Takteingang	 Optokoppler
- SSI-Datenausgang	RS-422, 2-Draht
- SSI-Taktfrequenz	80…820 kHz
Parameter/Funktionen, änderbar	Auflösung
	Ausgabecode
	Anzahl Datenbits
	Fehlerausgänge
	Intensitätsparameter
	Interpolation
	Preset-Parameter
	SSI-Parameter
	SSI-Ausgabe
	Temperaturparameter
	Zählrichtung
	Geschwindigkeitsparameter
Parametrisierungsart	programmierbar
Programmier - Tool	TR-Soft: TRWinProg
Externe Eingänge - Funktions-Eingang	 Preset Justage
- Funktions-Eingang	Abschaltung der Laserdiode
- Funktions-Eingang	Fehler-Quittierung
- Parametrisierungsart	programmierbar
- Logischer Zustand, LOW	"0" < +2 V, <= ±35 V, 5 kOhm
- Logischer Zustand, HIGH	"1" > +8 V
- Anzahl Eingänge	1
Externe Ausgänge - Statusausgang	 Temperatur
- Statusausgang	Intensität
- Statusausgang	Hardware
- Statusausgang	Geschwindigkeit
- Statusausgang	Position

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

LE-200 SSI + Heizung

Ref.: 2200-02010
13.11.2026
010203020003010299

Allgemeine Daten zu K-LE200-SSI-1

- Logischer Zustand, LOW	"0" < 1 V, <= 100 mA
- Logischer Zustand, HIGH	"1" > Versorgung – 2 V
- Parametrisierungsart	programmierbar
- Anzahl der Ausgänge	1

Umgebungsbedingungen

Vibration - Kennwert	<= 50 m/s²
- Sinus	50…2000 Hz
Schock - Kennwert	<= 300 m/s²
- Halbsinus	11 ms
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-3
Arbeitstemperatur - Standard	0…+50 °C
- Optional	-30…+50 °C;
Lagertemperatur, trocken	-20…+75 °C
Temperaturdrift	1 ppm/°C <= 125 m
	1 ppm/°C <= 170 m
	1 ppm/°C <= 195 m
	1 ppm/°C <= 240 m
Relative Luftfeuchte	98 %, keine Betauung
Schutzart - Standard	IP65

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

Alle nicht tolerierten Maße sind Richtwerte. [All non-tolerated dimensions are guide values.]
Technische Änderungen grundsätzlich vorbehalten. [We reserve the right to make technical changes.]



Isometrie (1 : 3)







1	CAD+Norm	23.03.22	SLM
Zust.	Änderungen	Datum	Name

TR Electronic GmbH
Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
Tel. +49 7425 228-0
www.tr-electronic.de

Projektion [Projection]

alle Maße in mm [all dimensions in mm]

	Datum	Name
Erstellt	23.03.2022	SCHLENKER
Bearb.	22.03.2022	SCHLENKER
Gepr.	23.03.2022	FLAIG
Norm		

E-Mail: info@tr-electronic.de
Support: http://tr-e.info/01
CAD: STEP

Tolerierung [Tolerancing] ISO 8015
Maßstab [Scale] 1 : 2 DIN A3

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
[Article-No. and pin assignment: see data sheet]

LE-200

Zeichnungs-Nr. [Drawing-No.]: 04-K2200-002
Blatt 1
1 Bl

Dok.Art. IDW Teil-Dok. 000 Dok.Vs. 00

Alle nicht tolerierten Maße sind Richtwerte. [All non-tolerated dimensions are guide values.]
Technische Änderungen grundsätzlich vorbehalten. [We reserve the right to make technical changes.]









Isometrie (1 : 3)



Tolerierung [Toleranzing] ISO 8015			alle Maße in mm [all dimensions in mm]			Maßstab [Scale] 1 : 2 DIN A3
E-Mail: info@tr-electronic.de Support: http://tr-e.info/01			CAD: STEP			Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt [Article-No. and pin assignment: see data sheet]
					Datum	Name	Bezeichnung [Designation]:
				Erst.	08.05.2003	HABETLER	LE-200
				Bearb.	21.04.2022	EGGERT	
				Gepr.	25.04.2022	NEMECZ	
				Norm			
1	CAD+Norm, Schriftfeld akt.	20.04.22	EGR	TR Electronic GmbH Eglishalde 6 D-78647 Trossingen Tel. +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de			Zeichnung-Nr. [Drawing-No.]: 04-K2200-005
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Dok.Art. IDW Teil-Dok. 000 Dok.Vs. 00 1/1 Bl.

Steckerbelegung

Laser-Entfernungs-Messgerät LE-200 Profibus-DP Class 2

Allgemeine Hinweise:

Wenn das Gerät die letzte Station an der Profibus-Leitung ist, müssen die DIP-Schalter *S3* und *S4* für den Profibus-Terminator (Zuschaltung des Abschlußwiderstandes) eingeschaltet werden, sonst müssen sie ausgeschaltet sein. ***Bei der Zuschaltung des Abschlusswiderstandes wird der abgehende Bus (PB_A_OUT, PB_B_OUT) unterbrochen !***
Der Profibus arbeitet auch, wenn das Gerät von der Anschlusshaube getrennt wird.
TR-Electronic empfiehlt für den Betrieb die Verwendung der von der Profibus-Nutzer-Organisation (PNO) vorgeschriebenen Buskabel.
Mit den BCD-Adreßschaltern *S1* *(10^0)* und *S2* *(10^1)* wird die Stationsadresse für den Profibus von 3 bis 99 eingestellt.

Printklemmen:
Anschlußwinkel 45°, Rastermaß 5 mm, Schraube M 2,6 x 5,3 mm, Nennquerschnitt 1,5 mm^2, Anschlußraum bis zu 2,5 mm^2 für massive oder feindrähtige Leiter, Nennspannung 250 V, Nennstrom nach VDE 0100: 15 A

Begriffserläuterungen:

US:	Standard-Versorgungsspannung: 18-27 V DC, Gerät mit Heizung: 24 V DC (± 5 %)
US-Eingang:	1-Pegel > +8V, 0-Pegel < +2V, bis zu ±35V, 5 kOhm
US-Ausgang:	1-Pegel > US-2V, 0-Pegel < 1 V, bis zu 100mA
Opto-Eingang:	Optokoppler für Kabelsender (RS422)
RS422-Ausgang:	siehe DIN 66 348, Teil 2

X1 - Schraubklemme, 15-polig

Pin 1	Profibus Data PB_A_IN
Pin 2	Profibus Data PB_B_IN
Pin 3	Profibus Data PB_A_OUT
Pin 4	Profibus Data PB_B_OUT
Pin 5	US-Eingang, programmierbar
Pin 6	US-Ausgang, programmierbar
Pin 7	Signal GND (Bezugspotential Pin 6)
Pin 8	Programmierschnittstelle RS485 +
Pin 9	Programmierschnittstelle RS485 –
Pin 10	* US-Versorgung
Pin 11	0V-Versorgung
Pin 12	Opto-Eingang für SSI-Takt +
Pin 13	Opto-Eingang für SSI-Takt –
Pin 14	RS422-Ausgang für SSI-Daten +
Pin 15	RS422-Ausgang für SSI-Daten –



LED´s

LED1 (grün): Profibus-DP aktiv
LED2 (rot): blinkend = Profibus-DP inaktiv, statisch = Hardwarefehler
LED3 (grün) : Hardware ok

Änderungen vorbehalten / Subject to change